

Егоров Игорь Федорович
ЗАО "ГлавТрансПомСервис"

Курс	Б.7.6. Проектирование сетей газораспределения (сентябрь 2018г)
Дата/Время	04-06-15 15:02
Допустимое количество ошибок	2
Допущено ошибок	1
Билет	
Результат	Экзамен сдан

Ответы

Номер Вопрос	Ответ	Результат
1 39. Для каких технологических устройств газопроводов не допускается проектирование обводных газопроводов с запорной арматурой, предназначенных для транспортирования природного газа, минуя основной газопровод на участке его ремонта, и для возвращения потока газа в сеть в конце участка?	Б) В газорегуляторных пунктах всех видов и газорегуляторных установках.	Ответ верный
2 61. Какие охранные зоны установлены Правилами охраны газораспределительных сетей вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб, для обозначения трасс которых используется медный провод?	Б) В виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны.	Ответ верный
3 11. Что должны обеспечить сети газораспределения и газопотребления как объекты технического регулирования?	В) Эффективность сжигания природного газа в газоиспользующих установках с параметрами по давлению и расходу, определенными проектной документацией.	Ответ верный
4 85. Расстояние по горизонтали (в свету) от подземного газопровода среднего давления свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее:	Б) 2 м.	Неверный ответ
5 21. Допускается ли проектирование прокладки наружных газопроводов по стенам помещений категорий А и Б по взрывопожарной опасности?	В) Не допускается проектирование газопроводов всех категорий давлений, за исключением зданий газорегуляторных пунктов и пунктов учета газа.	Ответ верный
6 22. Допускается ли проектирование прокладки наружных газопроводов по железнодорожным мостам?	А) Не допускается.	Ответ верный
7 89. Расстояние по горизонтали (в свету) между подземным газопроводом среднего давления свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно и наружной оболочкой бесканальной тепловой сети при их параллельном размещении должно быть не менее:	А) 1 м.	Ответ верный
8 74. Каким должно быть расстояние от отдельно стоящего ШРП с входным давлением до 0,6 МПа до обочин автомобильных дорог?	А) Не менее 5 м.	Ответ верный
9 75. Каким должно быть расстояние от ШРП с входным давлением до 0,3 МПа до стены здания, для газоснабжения которого оно предназначено?	Г) Расстояние не нормируется.	Ответ верный
10 68. Где не допускается устанавливать отключающие устройства на надземных газопроводах?	В) На участках транзитной прокладки по стенам зданий любого назначения.	Ответ верный